


GALVENĀ KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
SM-1	Siltummezgls. Vispārējie dati	
SM-2	Siltummezgls. Plāns. M 1:50	
SM-1	Siltummezgls. Principiālā shēma	
SM.IS	Iekārtu un materiālu specifikācija	4 lapas

UZMĒRĪTĀS TERITORIJAS IZVIETOJUMS



IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

NR.p.k.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai	LBN - 210

GALVENIE RĀDĪTĀJI

NR.	ĒKAS (BŪVES) NOSAUKUMS	SILTUMA PATĒRIŅŠ (kW)				PIEZĪMES
		Apkurei	Vēdināš.	Kar.ūd.	Kopējais	
1	LU dabaszinātņu akadēmiskais centrs	920	1240	200	2360	

**LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU
AKADĒMISKAIS CENTRS**
JELGAVAS IELA 1, RĪGA, LV-1050

Stadija	SKIČU PROJEKTS (SP)		
Pasūtītājs	LATVIJAS UNIVERSITĀTE Raņa bulvaris 19, Rīga, LV-1586		
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tāl. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv		
Datums/Paraksts			
Projekta līdzautors			
		SIA "JUKAD projekts" Gaujas iela 3, Rīga, LV-1026 Tāl. 67518288, fakss 67518208 jukad@inbox.lv	
Pārbaudīja	Datums/Paraksts		
Shēma			
Rasējums	SILTUMMEZGLS. VISPĀRĒJIE DATI		
Pasūtījuma Nr.:	11-06/532	Dāja:	SM
Būvproj. vad.:	V. Polkovņikova	Lapas Nr.:	SM- 1
SM.dajas vad.:	I.Kujikova	Datums:	27.09.2011
Izstrādāja:	I.Kujikova	Mērogs:	b/M
Arhīva reģ. Nr.:			

Šī būvprojekta SILTUMAPGĀDES daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta siltumapgādes daļas vadītāja

Ilona Kujikova
(vārds un uzvārds)
nr. 50 - 1220
(sertifikāta nr.)

2011.gada 27.septembrī
(datums)

(paraksts)