



**PIEZĪMES:**

1. Cauruļvadu augstuma atzīmes skatīt no cauruļvada augšas.
2. Cauruļvadu izolācija - „SH/Armaflex” porgumijas izolācija b=10mm, virs DN25 b=19mm.
3. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos punktos tukšošanas vārsti.
4. Montējot cauruļvadus pie griestiem, ievērot minimālo kritumu 0,002 uz iztukšošanas pusi.

				PASŪTTĀJS:		ARHĪVA NR.:	
				Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reg. Nr. VRN: 3341000218		LV-22/L-1-3	
				PASŪTĪJUMS:		STADIJA	
				OBJEKTS:		LAPA	
				Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsõņu iela 13, Rīga		LAPAS	
				LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:	
				Apkures sistēmas izometriskā shēma		1:100	
						DATUMS:	
						02.2014.	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	J. Mežsarga		02.2014.

LV-22/L-1		AVK
TP	AVK-3	