


Piezīmes:

- 1) Cauruļvadu augstuma atzīmes skatīt no caurules augšas.
- 2) Paredzēt kondensāta novadīšanu no kondicionieru iekšējiem blokiem.
- 3) Aukstumapgādes cauruļvadu izolācija - „Armaflex AC” porgumijas izolācija b=13mm.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|
|  Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 info@bpv.lv | | | | PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Reg. Nr. VRN: 3341000218 | | ARHĪVA NR.: LV-22/L-1-3 | | | |
| | | | | | | PASŪTĪTĀJUMS: LV-22/L-1 | | AVK | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | OBJEKTS: Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsõņu iela 13, Rīga | | | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| | | | | | | | TP | AVK-6 | |
| Izstrādāja | J. Mezsarga | | 02.2014. | LAPAS NOSAUKUMS: Vietējas nosūces sistēmas izometriskā shēma | | | MĒROGS: 1:100 | | |
| | | | | | | | DATUMS: 02.2014. | | |