

SS-01

Uzstādīšanas veids: z/a  
 Aizsardzības kl.: IP30  
 Kabelu ievads/izvads: augšā/augšā  
 400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patēriņa nosaukums	Patēriņa jauda kW
	1	AXMK-4x240	35	Izvads uz 2.stāvu (stāvvads)	
		(H)07V-K-1x25		Zemējuma kontūrs	
	2	NYM-J-5x6	20	Esošā el.slodze	--
	3	NYM-J-5x6	20	Esošā el.slodze	--
	4	NYM-J-5x6	30	Esošā el.slodze	--
5					

sk.2.lapu

Datums

Izmaiņas

Pasūtājs:

SIA "Lūsis V"

Pasūtājums:

Nr.2013-299

Objekts:

Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010);  
 Pilsogu iela 13, Rīga

Stadija

Lapa

Lapu sk.

TP

EL-2/1

5

M b/n

Proj.vad.

V.Rubins

Pareizs

Datums

Projektētājs

V.Rubins

Lapas nosaukums:

SS-01 sadalnes elektriskā  
 principiālā shēma



SIA "Jumiks Construction & Maintenance",  
 A.Degļava 100a, Rīga, LV-1021, Latvija