

SS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patēriņa nosaukums	Patēriņa jauka kW	
	100					
	131	NYM-J-4x1.5 NYM-J-3x1.5	30 80	Apgaismojums T.001 - 005	0.68	
	132	NYM-J-3x1.5	110	Apgaismojums T.006;007;009	0.91	
	133	NYM-J-3x1.5	130	Apgaismojums T.010;011;012	1.22	
	134	NYM-J-4x1.5 NYM-J-3x1.5	100 140	Apgaismojums T.008;016;019-021	0.61	
	135	NYM-J-4x1.5 NYM-J-3x1.5	40 40	Apgaismojums T.017;018	0.56	
	136	NYM-J-3x1.5	130	Evakuācijas apgaisojums "Izeja"	0.05	
	134			Rezerve		
	135			Rezerve		
	136			Rezerve		

sk.3.lapu

Datums

Izmaiņas

Pasūtājs:

SIA "Lūsis V"

Pasūtājums:

Nr.2013-299

Objekts:

Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010);
Pilsogu iela 13, Rīga

Stadija

Lapa

Lapu sk.

TP

EL-2/2

5

M b/n

Proj.vad.	V.Rubins	Pareizs	Datums
Projektsižija	V.Rubins		

Lapas nosaukums:

SS-01 sadalnes elektriskā
princiālais shēma



SIA "Jumiks Construction & Maintenance",
A.Degļava 100a, Rīga, LV-1021, Latvija