

SS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patēriņa nosaukums	Patēriņa jauda kW	
	200					
	201	NYM-J-5x2.5	20	Kanalizācijas sūkņa stacija	2.0	
	202	NYM-J-5x2.5	20	Esošs siltummezgls	1.0	
	203			Rezerve		
	231	NYM-J-3x2.5	25	Kanalizācijas pārslēgšanas stacija	1.0	
	232	NYM-J-3x2.5	20	Sūknis	0.3	
	233	NYM-J-3x2.5	20	Cirkulācijas sūknis	0.04	
	234	NYM-J-3x2.5	30	Esošas telpas el.slodze	0.5	
	235	NYM-J-3x2.5	65	Rozetes T.001	1.0	
	236	NYM-J-3x2.5	65	Rozetes T.001	1.0	
	237	NYM-J-3x2.5	100	Rozetes T.005; 006	1.5	
	238	NYM-J-3x2.5	90	Rozetes T.007; 009	1.5	
	239	NYM-J-3x2.5	60	Rozetes T.018	0.5	
	240	NYM-J-3x2.5	25	Medicīniskā Fastprep-24	0.5	
	241	NYM-J-3x2.5	25	Centrifuga 5804R	1.65	
	242	NYM-J-3x2.5	15	Medicīniskā PGM	0.3	

sk.4.lapu		Datums		Izmaiņas	
-----------	--	--------	--	----------	--

Pasūtītājs: <b>SIA "Lūsis V"</b>				Pasūtījums: <b>Nr.2013-299</b>		
Objekts: <b>Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsogu iela 13, Rīga</b>				Stadija	Lapa	Lapu sk.
Lapas nosaukums: <b>SS-01 sadalnes elektriskā princiālais shēma</b>				TP	EL-2/3	5
				<b>M b/n</b>		
				SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija		

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "JUMIKS C&M"