

SS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patēriņa nosaukums	Patēriņa jauda kW
	243	NYM-J-3x2.5	15	Medic. iekārta Biowizard Standard130	1.12
	244	NYM-J-3x2.5	15	Medic. iekārta Maxwell 16	0.5
	245	NYM-J-3x2.5	35	Ledusskapis T.009; 010	0.72
	246			Rezerve	
	247			Rezerve	
	248			Rezerve	
	281	NYM-J-3x2.5	35	Rozetes T.009	2.0
	282	NYM-J-3x2.5	30	Rozetes T.009	2.0
	283	NYM-J-3x2.5	30	Rozetes T.010	2.0
	284	NYM-J-3x2.5	30	Rozetes T.011	2.0
	285	NYM-J-3x2.5	30	Rozetes T.011	2.0
	286	NYM-J-3x2.5	50	Rozetes T.008; 019	2.0
	287			Rezerve	

sk.5.lapu

Datums

Izmaiņas

Pasūtājs:

SIA "Lūsis V"

Pasūtījums:

Nr.2013-299

Objekts:

Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010);
Pilsogu iela 13, Rīga

Stadija

Lapa

Lapu sk.

TP

EL-2/4

5

M b/n

Proj.vad. V.Rubins

Projektētājs V.Rubins

Lapas nosaukums:

SS-01 sadalnes elektriskā
princiālais shēma



SIA "Jumiks Construction & Maintenance",
A.Deglava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija