

SS-1

400/230V

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patēriņa nosaukums	Patēriņa jauda kW
	300				
	300V			Ventilācijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā	
	301			Rezerve	
	331	NYM-J-3x2.5	20	AHU1 ventilācijas iekārta	1.48
	332	NYM-J-3x2.5	30	Ventilatori N2, N3	0.03
	333	NYM-J-3x2.5	40	Ventilators N24	0.03
	334	NYM-J-3x2.5	50	Kondicioners	0.89
	335			Rezerve	
	336			Rezerve	
	301	NYM-J-5x4	20	AHU1 kalorifers	6.0
	400	NYM-J-3x1.5	25	AS panelis	0.5
	500	NHXH-FE180/ E30-3x1.5	25	UAS panelis	0.5

				Datums		Izmaiņas	
				Pasūtītājs:			
				SIA "Lūsis V"			
				Pasūtījums:			
				Nr.2013-299			
				Objekts:		Stadija	
				Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsogu iela 13, Rīga		Lapa	
						Lapu sk.	
				Lapas nosaukums:		TP	
						EL-2/5	
				SS-01 sadalnes elektriskā princiālā shēma		5	
						M b/n	
				SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Degļava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija			