


Ugunsgrēka signalizācijas sistēma			
UAS			
1	UAS kontrolpanelis SmartLine "SL020-4"	kts	1
2	Zonu paplašinatajs "SL-8z"	kts	1
3	Akumulators 12A/S	kts	2
4	Starprelejs 24VDC	kts	1
5	Dūmu detektors NB338-2	kts	16
6	Rokas poga FP/3RD ar kārbu	kts	2
7	Sirēna "AH03127B"	kts	4
8	Sirēna ar strobu, āra, "AH03127BS"	kts	1
9	Sirēna ar strobu, āra, "AH03127BS"	kts	1
10	Kabelis JY(ST)Y 1x2x0.8	m.	250
11	Kabelis JE-H(ST) FE180/E30 1x2x0.8	m.	250
12	Kabelis (N) HXH(st) FE180/E30 3x1,5	m.	10
13	PVC caurule d16	m.	120
14	PVC caurule d32	m.	5
15	Instalācijas materiāli	k-ts	1

 NIK SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.l. 29611472 nik-signalizacija@inbox.lv, REG. NR. 40103041505		LV-22/L-1/UAS
PASŪTĪTĀJS: SIA "Lote V" Reģ. Nr. 40103502004 Emeštes iela, 24-4, Rīga, LV-1046		STADIJA TP
BŪVOBJEKTS: Pagrabu telpu rekonstrukcija (lit.010); Pilsõņu iela 13, Rīga		LAPAS NR. UAS.is-6
		LAPU SKAITS
		MĒROGS BM
RĀSĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		FORMĀTS A4
		ARHĪVA NR.: LV-22/L-1/UAS.is6
		DATUMS 25.02.2014.
DAĻAS VAD.	G. SAMČUKS	AIZVIETO
IZSTRĀDĀJA	A. MELNIKS	LAPAS CAUREJOS. NR.