

Pozīcija	Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Skaitis	Vienības masa, kg	Piezīmes
<u>Drenāža D (pagrīde)</u>						
1	Līkt drenažas caurules Ø50 pagrīdē ar kokosa šķedras filtru		t.m.	220		
2	Tas pats Ø75		t.m.	198		
3	Līkt pagrīdē kanalizācijas caurules Ø110		t.m.	45		
4	Uzstādīt gatavu drenažas sūkņu staciju SIA "Wilo" ar diviem sūkņiem, ar ražību 2 l/sek; H=4,0m; N=0,6kW ar vadības bloku		gab.	1		
5	Pamats zem sūkņu stacijas 2,5 x 2,5 x 0,3(h)		gab.	1		
6	Šķembas zem sūkņu stacijas pamatiem		m <sup>3</sup>	2		
7	Spiedvads no PVC vai PE caurulēm Ø63 PN10 slāpjā gruntī uz h līdz 1,5m		t.m.	6		
8	Drenažas aka Ø400 h līdz 1.5m		gab.	10		
<u>Iekšējie lietusskanalizācijas tīkli K2</u>						
1	Traps Ø160 HL606 (padzilinājuma)		gab.	4		
2	Apsildamas piltuves Ø110 HL63.1/ Piltuves Ø160 HL62 (no puķu dobēm)		gab.	8/20		
3	Piltuves Ø160 HL160 (intensive Planting Vegetation)		gab.	16		
4	Spiedvada polietilēnas caurules Ø160 / 110 PN10 ar stiprinājumiem pie jumtas ar soli 1m, ar izolāciju b=50mm		t.m.	80/15		
5	Tas pats Ø200mm		t.m.	65		
6	Revīzijas Ø200/160 (horizontāla posm.) ar stingriem stiprinājumiem		gab.	6/20		
7	Stāvvadi Ø200mm ar izolāciju b=30mm un stiprinājumiem pie sienas ar soli 1,5m		t.m.	70		
8	Uzstādīt konsoli kanalizācijas stāvvadiem stiprināšanai l=350mm		gab.	2		
9	Revīzija Ø200 (stāvvada) ar stingriem stiprinājumiem		gab.	6		
10	Spiedvada caurules Ø200 ar izolāciju 30mm (h>5.0m ar stiprinājumiem pie griest. solis 1m)		t.m.	85		
11	Spiedvada caurules Ø200 ar izolāciju 30mm (h>3.0m ar stiprinājumiem pie griest. solis 1m)		t.m.	40		
12	Revīzijas Ø160 zem griestiem ar stingriem stiprinājumiem		gab.	8		
13	Spiedvada polietiel. caurules Ø200 izvadiem slāpjā gruntī uz h līdz 2,5m		t.m.	10		
14	Polietiel. caurules Ø160 ar izolāciju b= 20mm		t.m.	300		
Objekts: LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABAS ZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1050						LAPA IS-3