

Pozīcija	Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Skaitis	Vienības masa, kg	Piezīmes
<u>Aukstais ūdensvads Ū1</u>						
1	Polietilēna caurules Ø110x10 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	2		
2	Polietilēna caurules Ø90x8 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	165 /40		UNIPIPE
3	Polietilēna caurules Ø63x5.8 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	20		vai analogs
4	Polietilēna caurules Ø50x4.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	10		vai analogs
5	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	40		vai analogs
6	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	2		vai analogs
7	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	20		vai analogs
8	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	105		vai analogs
9	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	50		vai analogs
10	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	182		vai analogs
11	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	105		vai analogs
12	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ ($h > 3.0\text{m}$ ar stiprin. pie griest.)		t.m.	975		vai analogs
13	Polietilēna caurules Ø32x3 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	5		vai analogs
14	Polietilēna caurules Ø25x2.5 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	65		vai analogs
15	Polietilēna caurules Ø20x2.25 ar izolāciju $\delta=13\text{mm}$ (virs grīdas)		t.m.	365		vai analogs
16	Polietilēna caurules Ø50x4.5 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	35		vai analogs
17	Polietilēna caurules Ø40x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	202		vai analogs
18	Polietilēna caurules Ø32x4 ar izolāciju $\delta=20\text{mm}$ (stāvvads)		t.m.	24		vai analogs
19	Elektroaizbīdnis Dn150 N=0.24kw; 3faz.(vadības bloku sk.UAS daļu)		gab.	2		
20	Vienvirziena vārsts Dn100		gab.	2		
21	Aizbīdnis Dn100 /Dn80		gab.	11 / 2		
22	Lodveida krāns Dn50		gab.	5		
23	Lodveida krāns Dn40		gab.	8		
24	Lodveida krāns Dn32		gab.	10		
25	Lodveida krāns Dn25		gab.	19		