



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA


VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Latvijas Universitātei
Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1050


ATZINUMS PAR BŪVPROJEKTU

Atzinuma izdošanas vieta	Rīgā
2012.gada 31. janvārī	Nr. 5.5-5/2511/ 63
1. Projekta nosaukums	LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības mācību klīnika
2. Atzinuma pieprasījuma mērķis	Vienkāršotas rekonstrukcijas higiēniskā novērtēšana
3. Objekta adrese	Rīga, Aspazijas bulvāris 5
4. Projekta pasūtītājs	Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
5. Projekta autors	Arhitekts D.Lapiņa sert.Nr.10-0690
6. Iesniegtie dokumenti	1.30.01.2012. pieteikums. 2.Vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karte. 3. Paskaidrojuma raksts. 4. 25.01.2012. Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vēstule Nr.03-01/07. 5. Informācija par pasūtījumu. 6. Mobilo transportiera „Stairmate Major” specifikācija. 7. Zemesgrāmatu apliecība.
7. Izskatot projektu, konstatēts	Vienkāršota rekonstrukcija paredz ierīkot zobārstniecības mācību klīniku esošās aptiekas vietā (1.stāvā). Paredzēts nojaukt nenesošās starpsienas un izbūvēt jaunas. Telpu sastāvs: vestibils, divi zobārstniecības kabineti, divi sanitārie mezgli, t.sk. invalīdiem, radioloģijas telpa, sterilizācijas telpa, ārstu ģērbtuve, ģērbtuve, pārrunu telpa, dušas telpa, personāla atpūtas telpa, apkopējas telpa, medikamentu uzglabāšanas telpa.
Telpu kopējā platība	-255,1 m².
Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām paredzēts:	gaitenju platums - 1,5 m, durvju platums -1,2 m, sanitārais mezgls apmeklētājiem 2,1x1,8m ar atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai nodrošinātu cilvēku ar kustības traucējumiem iekļūšanu ēkā pa kāpnēm no ielas puses, pie ieejas Radio ielas pusē uzstādīta zvana poga un sarunu iekārta apkalpojošā personāla izsaukšanai (0,9 m augstumā), pie kuras piezvanot iznāks cilvēks, kas palīdzēs iekļūt telpās, izmantojot mobilo transportieri „Stairmate Major”, kurš piemērots lietošanai gan ārtelpās, gan iekštelpās, gan šaurām vietām. Tas izmantojams visiem ratīnkrēslu modeļiem. Esošo ārējo kāpņu margas paredzēts pārvietot, novietojot tās asimetriski pret ieejas durvīm un nodrošinot vienu 1 m platu eju.
Apgaismojums	– dabiskais un mākslīgais visās telpās; pārrunu telpā, sanitārajos mezglos, palīgtelpās un instrumentu sterilizācijas telpā - tikai mākslīgais apgaismojums.
Ventilācija	– dabīga un mehāniska, pielāgojot esošo ventilācijas sistēmu jaunai telpu funkcijai.
Ūdensapgāde, kanalizācija, apkure	– no esošiem centralizētiem tīkliem.
Telpu iekšējai apdarei	paredzēts pielietot ārstniecības iestādēm sertificētus apdares materiālus (grīdas segums – viegli kopjams linolejs; sienas – krāsotas, mazgājamas).

Papildus paredzēts darba kabinetu norobežojošajās sienās un piekārto griestu konstrukcijās iestrādāt speciālo apdari, lai nodrošinātu darbību ar rentgendiagnostikas iekārtām.
Paredzētais telpu tehnoloģiskais aprīkojums atbilst telpu funkcionālai specifikai.
SLĒDZIENS
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības mācību klīnikas Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 1.stāvā vienkāršotas rekonstrukcijas projekta risinājumam.
REKOMENDĀCIJAS
Projekta realizācijas gaitā un zobārstniecības kabinetu darba organizācijā pievērst īpašu uzmanību šādiem nosacījumiem:
-zobārstniecības kabinetu darba organizācijā nodrošināt higiēnisko un pretepidēmisko pasākumu ievērošanu atbilstoši 2006.gada 11.jūlija MK noteikumu Nr.574 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādēm" un Epidemioloģiskās drošības likuma prasībām;
-dentālās rentgendiagnostikas iekārtas montāžu un ekspluatācijas organizēšanu, ievērojot LR likuma „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” prasības, kā arī 2002.gada 05.marta MK noteikumu Nr.97 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasības;
-mākslīga apgaismojuma nodrošināšanu visās pacientu apkalpošanas telpās, darba telpās un palīgtelpās atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2. pielikuma p.35 prasībām;
-zobārstniecības kabinetu darba personālam ievērot 27.11.2001. MK noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” p.4 prasības.
Izpildītājs <u>Nodaļas vadītāja Olga Saganoviča tālr.67081645</u> 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) (paraksts)

Kontroles pārvaldes
Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja




(paraksts)

Olga Saganoviča
(vārds, uzvārds)